

Objekt: Starokošířská č.p. 449/5, Praha 5 - Košíře

Průduch č.	Hloubka [m]	Patro/č. bytu	Provozovatel (Jméno a Příjmení)	Spotřebič (příkon)	Odvod spalin (kouřovod, komín)
1	2,68	6.NP/15	Knotek	Buderus Logamax plus 6B152	Plynový s vložkou DN80
2	5,89	5. NP/14	Pucová	-	AL, Plynový B, DN 130
3	6,1	-	-	-	Prázdný komín
4	15,49	-	-	-	Prázdný komín - větrák
5	8	3.NP/6	Nová	-	větrák
6	6,2	5.NP/14	Pucová	Atmosferický Junkers	Nerez, DN125, plyn B
7	15,38	2.NP/5	Vodičková	Atmosferický Junkers	Hliník, DN30, plyn B
8	12,31	3.NP/8	Hejl	Tiger Protherm	Nerez, DN120, plyn B
9	9,7	4.NP/11	Lícek	Karma Mora - B	Hliník, DN120, plyn B
10	13,88	4.NP/11	Lícek	Digestoř	Digestoř/větrák
11	19,1	1.NP/3	Líznerová	Protherm Geopart Condens	Plast, DN80, plyn C
12	18,67	1.NP/3	Líznerová	-	volný průduch
13	2,8	2.NP/5	-	-	volný průduch
14	10,86	3.NP/7	Herrová	Digestgoř	Digestoř/větrák
15	9,14	4.NP/10	Vávra	Junkers Cerapur ZSBR 3-16A23	Plast, DN80, plyn C
16	6,06	6.NP/15	Knotek	-	ukončený - nepoužitelný
17	20,28	3.NP/6	Nová	-	volný průduch
18	15,84	4.NP/9	Vorlová	-	nepoužitelný - ukončen v 11m
19	15,99	2.NP/4	averin	Dunkers	Hliník, DN130, plyn B
20	19,06	1.NP/2	Pokorný	Plynový kotel C	Plast, DN80, plyn C
21	7,8	5.NP/12	Hehejík	-	volný průduch
22	11,32	6.NP/15	Knotek	-	zasypáný, cca 11m zazděn odpad
23	22,5	1.PP/1	Sezemská	Plynový kotel B	vyvložkováno, vyčištěno
24	18,46	1.NP/2	Pokorný	Plynový kotel B	Hliník, DN120, plyn B
25	8,75	5.NP/13	Machačová	-	ukončený, větrák
26	5,44	6.NP/15	Knotek	-	Prázdný komín
27	7,5	5.NP/12	Hehejík	-	část plast, ukončený
28	11,91	5.NP/12	Hehejík	-	ukončený, větrák
29	12,55	4.NP/9	Vorlová	-	větrák, zasypáný - ukončený u Vorlové
30	17,74	2.NP/4	averin	-	pevná paliva
31	21,8	-	-	-	volný průduch
32	21,6	-	-	-	volný průduch
33	21,63	5.NP/13	Machačová	-	zděný, větrák