

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 20251319

Datum vystavení zprávy: 30.7.2025

Jméno odborně způsobilé osoby: Jana Hejná, K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, TEL: 603 762 058

Název firmy: Vokom s. r. o., K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, IČO: 04407091

Číslo oprávnění způsobilé osoby: číslo osvědčení 36-56-H/01

IČO odborně způsobilé osoby: IČO: 04407091

Adresa kontrolovaného objektu:

Objednavatel: Blanka Sezemská

Vlastník: Blanka Sezemská

Uživatel: Blanka Sezemská

Ulice: Starokošířská

číslo popisné: 449/5

Město: Praha 5 Košíře

PSC: 150 00

Objekt: byt 1

Technickou prohlídkou kouřové cesty a připojeného spotřebiče na plynná paliva bylo zjištěno:

Druh spotřebiče paliv: kondenzační kotel

typ: Buderus Logamax Plus GB122i

Výkon: do 24 kW

druh paliva: zemní plyn

umístění: koupelna

Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty: 30.7.2025

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: Nebyla k dispozici

Specifikace spalinové cesty u, které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič paliv - Je připojen na kouřovou cestu, kde:

Komín:

Světlosti průduchu: 100 mm,

účinné výšky: cca 22,5 m

Provedení:

Spalinová cesta je vedena zděným komínovým tělesem opatřeným Ak flexibilní vložkou. Přístup k ústí komína je přes půdní prostor vikýřem. Ústí spalinové cesty je UV stabilní. Spalinová cesta je ukončena na patní koleno.

Kouřovod:

Světlosti průduchu: 80 mm,

účinné výšky: cca 0,4 m

Provedení:

Kouřovod je veden PP rourami. Kouřovod se skládá z 45°kolene, rovné roury s kontrolním otvorem a excentrické redukce 60/80 mm a 90°kolene s kontrolním otvorem.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zkontrolováno

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

V patním koleně se drží voda. Není zřejmý správný dopoj v přechodu z patního kolena na flexibilní vložku.

Termín odstranění nedostatků:

Do 6 měsíců

Závěr:

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

Vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků

Nevyhovuje

Vyhovuje

razítko a podpis odborně způsobilé osoby:

Provedl: Jana Hejná

KOMINICTVÍ
VOKOM s. r. o.
K Samoobsluze 660, Praha 5 - Líbenec, 155 31
IČ: 04407091, DIČ: CZ04407091
Tel.: +420 603 762 058, www.vokom.cz

Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné ze vzoru o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016. Při provedené kontrole a čištění spalinové cesty byli vizuálně kontrolovány pouze volně přístupné části spalinové cesty. Nejsou zřejmé detaily prostupu jednotlivými konstrukcemi (Strop; podlaha; střecha; napojení soughu). Vždy je zapotřebí zajistit dostatečný přívod vzduchu (při používání spotřebiče je potřeba mít průchozí větrací otvory, případně otevřít okenní mikro ventilace).