

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 20251320

Datum vystavení zprávy: 30.7.2025

Jméno odborně způsobilé osoby: Jana Hejná, K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, TEL: 603 762 058

Název firmy: Vokom s. r. o., K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, IČO: 04407091

Číslo oprávnění způsobilé osoby: číslo osvědčení 36-56-H/01

IČO odborně způsobilé osoby: IČO: 04407091

Adresa kontrolovaného objektu:

Objednavatel: Blanka Sezemská

Vlastník: Daniel Knotek

Uživatel: Daniel Knotek

Ulice: Starokošířská

číslo popisné: 449/5

Město: Praha 5 Košíře

PSČ: 150 00

Objekt: byt 15 – 6.NP

Technickou prohlídkou kouřové cesty a připojeného spotřebiče na plynná paliva bylo zjištěno:

Druh spotřebiče paliv: kondenzační kotel

typ: Buderus Logamax plus GB152

Výkon: do 24 kW

druh paliva: zemní plyn

umístění: technická místnost

Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty: 30.7.2025

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: Nebyla k dispozici

Specifikace spalinové cesty u, které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič paliv - Je připojen na kouřovou cestu, kde:

Komín:

Světlosti průduchu: 80 mm,

účinné výšky: cca 2,5 m

Provedení:

Spalinová cesta je vedena zděným komínovým tělesem opatřeným PP flexibilní vložkou. Ústí komína je UV odolné a opatřené tvarovkou pro přísávání vzduchu. Přístup k ústí komína je přes půdní prostor vikýřem. Spalinová cesta je ukončena na patní koleno.

Kouřovod:

Světlosti průduchu: 80/125 mm,

účinné výšky: cca 0,4 m

Provedení:

Kouřovod je veden koncentrickými rourami. Kouřovod se skládá z rovné roury s kontrolním otvorem, 90°kolene, 90°kolene s kontrolním otvorem, a cca 0,8 m rovné roury.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zkontrolováno

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Kouřovod není čistitelný po celé své trase

Termín odstranění nedostatků:

Do 12 měsíců

Závěr:

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

Vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků

Nevyhovuje

Vyhovuje

razítko a podpis odborně způsobilé osoby:

Provedl: Jana Hejná

KOMINICTVÍ
VOKOM s. r. o.
K Samoobsluze 660, Praha 5 - Ujezdce, 155 31
IČ: 04407091, DIČ: CZ04407091
Tel.: +420 603 762 058, www.vokom.cz