

1

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 20251318

Datum vystavení zprávy: 30.7.2025

Jméno odborně způsobilé osoby: Jana Hejná, K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, TEL: 603 762 058

Název firmy: Vokom s. r. o., K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, IČO: 04407091

Číslo oprávnění způsobilé osoby: číslo osvědčení 36-56-H/01

IČO odborně způsobilé osoby: IČO: 04407091

Adresa kontrolovaného objektu:

Objednavatel: Blanka Sezemská

Vlastník: Ivana Líznerová

Uživatel: Ivana Líznerová

Ulice: Starokošířská

číslo popisné: 449/5

Město: Praha 5 Košíře

PSČ: 150 00

Objekt: byt 3

Technickou prohlídkou kouřové cesty a připojeného spotřebiče na plynná paliva bylo zjištěno:

Druh spotřebiče paliv: kondenzační kotel

typ: Protherm Gepard condens

Výkon: do 25 kW

druh paliva: zemní plyn

umístění: koupelna

Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty: 30.7.2025

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: Nebyla k dispozici

Specifikace spalinové cesty u, které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič paliv - Je připojen na kouřovou cestu, kde:

Komín:

Světlostí průduchu: 80 mm,

účinné výšky: cca 19 m

Provedení:

Spalinová cesta je vedena zděným komínovým tělesem opatřeným PP flexibilní vložkou. Přístup k ústí komína je přes půdní prostor vikýřem. Ústí spalinové cesty je UV odolné.

Kouřovod:

Světlostí průduchu: 80 mm,

účinné výšky: cca 0,4 m

Provedení:

Kouřovod je veden PP rourami. Kouřovod se skládá z 2x 90°kolene, 90°kolene s kontrolním otvorem a cca 3,4 m rovné roury.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zkontrolováno

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Kouřovod nemá dostatečný počet kontrolních otvorů. Není dodržen technologický postup při realizaci vložkování spalinové cesty. Je špatně realizované patní koleno.

Termín odstranění nedostatků:

Do 12 měsíců

Závěr:*Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu**Vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků***Nevyhovuje****Vyhovuje****razítka a podpis odborně způsobilé osoby:**

Provedl: Jana Hejná

KOMINICTVÍ
VOKOM s. r. o.
K Samoobsluze 660, Praha 5 - Ubenice, 155 31
IČ: 04407091, DIČ: CZ04407091
Tel.: +420 603 762 058, www.vokom.cz

Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné ze vzoru o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016. Při provedené kontrole a čištění spalinové cesty byli vizuálně kontrolovány pouze volně přístupné části spalinové cesty. Nejsou zřejmé detaily prostupu jednotlivými konstrukcemi (Strop; podlaha; střecha; napojení sopouchu). Vždy je zapotřebí zajistit dostatečný přívod vzduchu (při používání spotřebiče je potřeba mít průchozí větrací otvory, případně otevřít okenní mikro ventilace).