

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 20251317

Datum vystavení zprávy: 30.7.2025

Jméno odborně způsobilé osoby: Jana Hejná, K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, TEL: 603 762 058

Název firmy: Vokom s. r. o., K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, IČO: 04407091

Číslo oprávnění způsobilé osoby: číslo osvědčení 36-56-H/01

IČO odborně způsobilé osoby: IČO: 04407091

Adresa kontrolovaného objektu:

Objednavatel: Blanka Sezemská

Vlastník: Jarmila Vodičková

Uživatel: Jarmila Vodičková

Ulice: Starokošířská

číslo popisné: 449/5

Město: Praha 5 Košíře

PSČ: 150 00

Objekt: byt 5 - 2.NP

Technickou prohlídkou kouřové cesty a připojeného spotřebiče na plynná paliva bylo zjištěno:

Druh spotřebiče paliv: kondenzační kotel

typ: Buderus GB 122i

Výkon: do 24 kW

druh paliva: zemní plyn

umístění: koupelna

Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty: 30.7.2025

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: Nebyla k dispozici

Specifikace spalinové cesty u, které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič paliv - Je připojen na kouřovou cestu, kde:

Komín:

Světlosti průduchu: 80 mm,

účinné výšky: cca 15,3 m

Provedení:

Spalinová cesta je vedena zděným komínovým tělesem opatřeným PP flexibilní vložkou. Přístup k ústí komína je přes půdní prostor vikýřem. Ústí spalinové cesty je UV odolné a opatřené tvarovkou pro přísávání vzduchu. Spalinová cesta je ukončena na patní koleno.

Kouřovod:

Světlosti průduchu: 80/125 mm,

účinné výšky: cca 0,3 m

Provedení:

Kouřovod je veden PP/lakovanými plechovými rourami. Kouřovod se skládá z cca 0,5 m rovné roury, 45°kolene a 90°kolene s kontrolním otvorem.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zkontrolováno

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Nezjištěno

Termín odstranění nedostatků:

Nestanoven

Závěr:

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Nevyhovuje

Vyhovuje po odstranění nedostatků

razítko a podpis odborně způsobilé osoby:

Provedl: Jana Hejná


KOMINICTVÍ
VOKOM s. r. o.
 K Samoobsluze 660, Praha 5 - Upenec, 155 31
 IČ: 04407091, DIČ: CZ04407091
 Tel.: +420 603 762 058, www.vokom.cz

Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné ze vzoru o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016. Při provedené kontrole a čištění spalinové cesty byli vizuálně kontrolovány pouze volně přístupné části spalinové cesty. Nejsou zřejmé detaily prostupu jednotlivými konstrukcemi (Strop; podlaha; střecha; napojení sopouchu). Vždy je zapotřebí zajistit dostatečný přívod vzduchu (při používání spotřebiče je potřeba mít průchozí větrací otvory, případně otevřít okenní mikro ventilace).