

## Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 20251322

Datum vystavení zprávy: 30.7.2025

Jméno odborně způsobilé osoby: Jana Hejná, K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, TEL: 603 762 058

Název firmy: Vokom s. r. o., K Samoobsluze 660, Praha 5, 155 31, IČO: 04407091

Číslo oprávnění způsobilé osoby: číslo osvědčení 36-56-H/01

IČO odborně způsobilé osoby: IČO: 04407091

### Adresa kontrolovaného objektu:

Objednavatel: Blanka Sezemská

Vlastník: Bedřich Hejl

Uživatel: Bedřich Hejl

Ulice: Starokošířská

číslo popisné: 449/5

Město: Praha 5 Košíře

PSC: 150 00

Objekt: byt 8 - 3.NP

Technickou prohlídkou kouřové cesty a připojeného spotřebiče na plynná paliva bylo zjištěno:

Druh spotřebiče paliv: atmosférický kotel

typ: Protherm Tiger

Výkon: do 24 kW

druh paliva: zemní plyn

umístění: koupelna

**Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty: 30.7.2025**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: Nebyla k dispozici

**Specifikace spalinové cesty u, které byla provedena kontrola anebo čištění:**

Spotřebič paliv - Je připojen na kouřovou cestu, kde:

#### Komín:

Světlosti průduchu: 110 mm,

účinné výšky: cca 12,3 m

Provedení:

Spalinová cesta je vedena zděným komínovým tělesem opatřeným Ak flexibilní vložkou. Přístup k ústí komína je přes půdní prostor vikýřem. Kondenzátní jímka je přístupná dvířky v koupelně. Ústí spalinové cesty není opatřeno stříškou.

#### Kouřovod:

Světlosti průduchu: 110 mm,

účinné výšky: cca 0,35 m

Provedení:

Kouřovod je veden Ak rourami. Kouřovod se skládá z 90°kolene s kontrolním otvorem a cca 0,8 m rovné roury.

#### Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zkontrolováno

#### Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Nezjištěno

Pozn.: pokud se bude zvedat střecha vedlejší budovy, bude zapotřebí vrchní komínovou část nastavit.

#### Termín odstranění nedostatků:

Nestanoven

#### Závěr:

*Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu*

**Vyhovuje**

**Nevyhovuje**

**Vyhovuje po odstranění nedostatků**

#### razítko a podpis odborně způsobilé osoby:

Provedl: Jana Hejná

  
**KOMINICTVÍ**  
**VOKOM s. r. o.**  
 K Samoobsluze 660, Praha 5 - Líbenec, 155 31  
 IČ: 04407091, DIČ: CZ04407091  
 Tel.: +420 603 762 058, www.vokom.cz

Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné ze vzoru o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016. Při provedené kontrole a čištění spalinové cesty byli vizuálně kontrolovány pouze volně přístupné části spalinové cesty. Nejsou zřejmé detaily prostupu jednotlivými konstrukcemi (Strop; podlaha; střecha; napojení sopouchu). Vždy je zapotřebí zajistit dostatečný přívod vzduchu (při používání spotřebiče je potřeba mít průchozí větrací otvory, případně otevřít okenní mikro ventilace).